

實驗室每學期安全衛生檢查檢點紀錄表

檢查日期：____年____月____日

檢 查 項 目	檢 查 重 點	檢 查 結 果		備 註 (紀錄改善建議等事項)
		是 (有)	否 (無)	
氣罩 (排煙櫃)	(1)馬達是否故障			
	(2)皮帶是否滑移或鬆弛			
	(3)控制氣罩之開口使其控制 風速在每秒0.5公尺以上			
	(4)導管是否破損或腐蝕			
	(5)導管及氣罩內是否堆積粉塵			
	(6)調節板是否在適當位置			
	(7)馬達啟動時室內音量是否異常			
消防滅火設施	(1)滅火器是否定期更新			
	(2)檢查人員是否定期消防器材使用訓練			
安全衛生工作守則 及教育訓練	(1)是否訂定安全工作守則			
	(2)檢驗人員是否依工作守則進行檢驗			
	(3)新進人員是否實施三小時之安全教育訓練			
	(4)前述(1)項有否定期調整或修訂			
緊急應變及災害 防止計畫	(1)是否訂定完整明晰之緊急應變計畫			
	(2)處理緊急應變人員責任是否分明			
	(3)是否針對人員進行應變訓練			
意外事件分析及 損失控制	(1)是否提出事故防止及損失控制對策			

檢查員：

實驗室負責人：

單位主管：