

國立雲林科技大學 材料科技研究所
緊急洗眼沖淋設備定期檢點測試紀錄表

設備位置：

測試時間： 年 月 日

檢點測試項目	檢點測試結果	結果評估	備 註
設備是否堆積雜物	<input type="checkbox"/> 是，通知改善 <input type="checkbox"/> 是，已當場改善 <input type="checkbox"/> 否，沒有雜物堆積	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
設備是否有污穢	<input type="checkbox"/> 是，通知改善 <input type="checkbox"/> 是，已當場改善 <input type="checkbox"/> 否，沒有雜物堆積	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
設備是否生鏽	<input type="checkbox"/> 是，通知改善 <input type="checkbox"/> 否，無	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
洗眼、沖淋設備開關	<input type="checkbox"/> 開關順暢 <input type="checkbox"/> 於__秒內打開	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
水質	<input type="checkbox"/> 外觀清澈 <input type="checkbox"/> 外觀有顏色、味道或雜物 (鐵鏽、沙子) <input type="checkbox"/> 送化驗單位，結果	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
水幕均勻度	<input type="checkbox"/> 水幕均勻 <input type="checkbox"/> 水幕偏移	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
沖淋水速	<input type="checkbox"/> 不會對手皮膚刺痛 <input type="checkbox"/> 太快，對水皮膚刺痛	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
持續沖淋時間	<input type="checkbox"/> 連接自來水，應可持續 <input type="checkbox"/> 實際出水時間，(分鐘)	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
設備高度	<input type="checkbox"/> 同設置狀況 <input type="checkbox"/> 有改變，量測結果	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
洗眼水幕寬度	<input type="checkbox"/> 超過雙眼寬 <input type="checkbox"/> 量測寬度 <input type="checkbox"/> 量測出水量 (升/分鐘)	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	★單純洗眼設備要求每分鐘 1.5 升 ★洗眼、洗臉設備要求每分 鐘 11.4 升
沖淋水幕寬度	<input type="checkbox"/> 超過雙肩寬 <input type="checkbox"/> 量測寬度 <input type="checkbox"/> 量測出水量(升/分鐘)	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	★水管式要求每分鐘 110 升 ★自容式要求每分鐘 75 升

測試人員：

實驗室負責人：

單位主管：